


Guide d'installation avec kits de remplacement

Saunier Duval

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement



Atlantic

Saunier Duval

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : SD223, SD228, SemiaFast, Themis 23/223, Thelia, Thema 23, ThemaPlus, ThemaFast, ThemaClassic, Thema, Thema AS

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTÉRIES
MICRO	Naema 3 Micro	Barrette de robinets Naema Micro réf. 603510418	Dossieret de remplacement 400 x 110 mm réf. 603510407	Douilles de remplacement Saunier Duval réf. 603510410	Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm réf. 074 224
DUO	Naema 2 Duo 30 HE	Dossieret Hydro Efficiency Naema Duo 30 HE réf. 603510402	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur pour largeur 445 mm réf. 603510416	
	Naema 3 Duo	Barrette de robinets Naema Duo 25-35 réf. 603510419	Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.



Kits flexibles pour toutes chaudières

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTÉRIES
MICRO	Naema 3 Micro	Barrette de robinets Naema Micro réf. 603510418	Dossieret de remplacement 400 x 110 mm réf. 603510407	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm réf. 074 224
DUO	Naema 2 Duo 30 HE	Dossieret Hydro Efficiency Naema Duo 30 HE réf. 021 232	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur pour largeur 445 mm réf. 603510416	
	Naema 3 Duo	Barrette de robinets Naema Duo 25-35 réf. 603510419	Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.



Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.




Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

Guide d'installation avec kits de remplacement

ELM Leblanc

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement




Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer: Egalis, Aclea, GLM 5 / GVM 5, GLM 7 / GVM 7 (équivalent DOS GA 6)

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	Naema 3 Micro	Barrette de robinets Naema Micro réf. 603510418	Dossieret de remplacement 400 x 110 mm réf. 603510407	DOUILLES DE REMPLACEMENT ELM LEBLANC réf. 603510411	Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm réf. 074 224
DUO	Naema 2 Duo 30 HE	Dossieret Hydro Efficiency Naema Duo 30 HE réf. 603510402	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur pour largeur 445 mm réf. 603510416	
	Naema 3 Duo	Barrette de robinets Naema Duo 25-35 réf. 603510419	Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement



Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer: Megalis (NGLA 24-4H / 23-4HS, NGVA 24-3H), Megalia (CGLA 24-4H / 23-4HS, CGVA 24-3H) Egalis (NGL 24-4H, NGLS 14-4H, NGVS 24-3H)

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	Naema 3 Micro	Barrette de robinets NaemaMicro réf. 603510418	Dossieret de remplacement 400 x 110 mm réf. 60 35D407	DOUILLES DE REMPLACEMENT ELM LEBLANC réf. 603510412	Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm réf. 074 224
DUO	Naema 2 Duo 30 HE	Dossieret Hydro Efficiency Naema Duo 30 HE réf. 603510402	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur pour largeur 445 mm réf. 603510416	
	Naema3 Duo	Barrette de robinets Naema Duo 25-35 réf. 603510419	Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière	Flexibles de remplacement* réf. 603510408	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.



Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.




Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

Guide d'installation avec kits de remplacement

Chaffoteaux

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement




Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : Mira C, Mira C Green

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTÉRIES
MICRO	Naema 3 Micro	Barrette de robinets Naema Micro réf. 60351 041 8	Dossieret de remplacement 400 x 110 mm réf. 60351 0407	Chaffoteaux Nectra réf. 60351 041 3	Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm réf. 074 224
DUO	Naema 2 Duo 30 HE	Dossieret Hydro Efficiency Naema Duo 30 HE réf. 60351 0402	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur pour largeur 445 mm réf. 60351 041 6	
	Naema 3 Duo	Barrette de robinets Naema Duo 25-35 réf. 60351 041 9	Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement



Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : Celtic

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTÉRIES
MICRO	Naema 3 Micro	Barrette de robinets Naema Micro réf. 60351 041 8	Dossieret de remplacement 400 x 110 mm réf. 60351 0407	Chaffoteaux Celtic réf. 60351 041 4	Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm réf. 074 224
DUO	Naema 2 Duo 30 HE	Dossieret Hydro Efficiency Naema Duo 30 HE réf. 60351 0402	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur pour largeur 445 mm réf. 60351 041 6	
	Naema 3 Duo	Barrette de robinets Naema Duo 25-35 réf. 60351 041 9	Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.



Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.




Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

Guide d'installation avec kits de remplacement

Atlantic Franco Belge

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement



Atlantic


Atlantic Franco Belge

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : IDRA 3200

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTÉRIES
MICRO	Naema 3 Micro	Barrette de robinets Naema Micro réf. 60351 041 8	Dossieret de remplacement 400 x 110 mm réf. 60351 0407	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm réf. 074 224
DUO	Naema 2 Duo 30 HE	Dossieret Hydro Efficiency Naema Duo 30 HE réf. 60351 0402	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur pour largeur 445 mm réf. 60351 041 6	
	Naema 3 Duo	Barrette de robinets Naema Duo 25-35 réf. 60351 041 9	Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement



Atlantic

Atlantic Franco Belge

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : IDRA 4100

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTÉRIES
MICRO	Naema 3 Micro	Barrette de robinets Naema Micro réf. 60351 041 8	Dossieret de remplacement 400 x 110 mm réf. 60351 0407	Atlantic Idra 4100 réf. 60351 0409	Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm réf. 074 224
DUO	Naema 2 Duo 30 HE	Dossieret Hydro Efficiency Naema Duo 30 HE réf. 60351 0402	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur pour largeur 400 mm réf. 60351 041 6	
	Naema 3 Duo	Barrette de robinets Naema Duo 25-35 réf. 60351 041 9	Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière	Flexibles de remplacement* réf. 60351 0408	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.



Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.



Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.