

Référence : 104647

STATION DE FILTRATION D'EAU DE PLUIE AQUARAIN



DESCRIPTION

Station de traitement compacte et complète composée de : • 2 cartouches anti-impuvés (1 lavable de 50 µ et 1 enroulé de 20 µ) • 1 cartouche de charbon actif d'origine végétale, qui élimine les mauvaises odeurs provenant de l'eau stagnante. Fixe les sédiments, le limon et les particules tout en préservant la minéralité de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Station de traitement des eaux pluviales composée de :
1 cartouche filtrante de 50 microns, 1 cartouche filtrante de 20 microns, 1 cartouche de charbon actif
Connexion : Femelle 3/4" (20/27)
Température de fonctionnement maximale : 5 à 25 °C
Pression de service maximale : 4 bar
Durée de vie de la cartouche : 12 mois

APPLICATIONS

Station de traitement des eaux pluviales à double filtration
1 cartouche filtrante de 50 microns pour préfiltrer l'eau de pluie et prolonger sa durée de vie
Filtre de 20 microns.
1 cartouche filtrante de 20 microns pour éliminer en profondeur les sédiments (argile, limon, particules végétales, etc.) contenus dans l'eau
1 cartouche de charbon actif pour éliminer les mauvaises odeurs issues de la décomposition des plantes.

CONDITIONS D'UTILISATION

Convient uniquement à l'application prescrite

COMPATIBILITÉ

Simple et facile d'installation
Compatible avec toutes les connexions femelles 20/27 (3/4")
Cartouches compatibles avec tous les bols de filtre d'une hauteur de 10

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Nettoyage de la cartouche filtrante de 20 microns (lavage à 30° en machine) : tous les 3 mois
Remplacement de la cartouche filtrante de 50 microns et de la cartouche de charbon actif : tous les ans

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau domestique, potable et de chauffage.

Ne convient à aucune autre application que celle décrite ci-dessus. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication et s'applique selon les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, à un défaut d'entretien régulier et approprié, à l'utilisation de produits d'entretien trop agressifs ou à des traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers transportés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc.), à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, aux notices et fiches techniques et aux directives de l'organisme de réglementation.

EXIGENCES D'INSTALLATION

Nettoyer les cuvettes à chaque changement de cartouches - Utiliser uniquement la clé fournie pour le desserrage

